

**Zusammenfassende Ergebnisse Reihemittelhaus Düsseldorf Lierenfeld, 130qm + 50qm Keller, 4 bis 5 Personen, Fußbodenheizung:**

	Datum	Zählerstand Gas im m³	Verbrauch	VDI 2067 Promille	Th.-Krupp Gas 10/11 Normaltherm	Vailant Ecotec Brennwert	Abweichung in %	Minder- bzw. Mehrverbr.(-) in kWh	Zählerst. Wasser	Verbr. in qm	Davon Warmw. in qm
	31.12.2011	38.773							141		
Jan	31.01.2012	39.160	387	170	4.313	3.766	13%	547	154	13	5,5
Feb	29.02.2012	39.525	365	150	3.806	3.552	7%	254	162	8	3,6
Mrz	31.03.2012	39.705	180	130	3.298	1.752	47%	1.547	170	8	3,8
Apr	30.04.2012	39.860	155	80	2.030	1.508	26%	521	180	10	4,4
Mai	31.05.2012	39.924	64	40	1.015	623	39%	392	190	10	4,7
Jun	30.06.2012	39.970	46	14	355	448	-26%	-92	199	9	3,6
Jul	31.07.2012	40.020	50	14	355	487	-37%	-131	202	3	0,7
Aug	31.08.2012	40.048	28	12	304	272	11%	32	206	4	1,8
Sep	30.09.2012	40.118	70	30	761	681	11%	80	214	8	3,1
Okt	31.10.2012	40.261	143	80	2.030	1.391	31%	638	221	7	3,2
Nov	30.11.2012	40.491	230	120	3.044	2.238	26%	806	228	7	3,2
Dez	31.12.2012	40.788	297	160	4.059	2.890	29%	1.169	236	8	3,6
<b>Jahresergebnis 1. Jan. 2012 bis 31. Dez. 2012</b>				<b>1000</b>	<b>25.370</b>	<b>19.607</b>	<b>23%</b>	<b>5.763</b>		<b>95</b>	<b>4,6 mtl.</b>
Jan	31.01.2013	41.116	328	170	4.313	3.192	26%	1.121	243	7	3,4
Feb	28.02.2013	41.431	315	150	3.806	3.065	19%	741	251	8	3,7
Mrz	31.03.2013	41.759	328	130	3.298	3.192	3%	106	263	12	5,1
Apr	30.04.2013	41.946	187	80	2.030	1.820	10%	210	276	13	5,3
Mai	31.05.2013	42.038	92	40	1.015	895	12%	120	285	9	3,0
Jun	30.06.2013	42.091	53	14	355	516	-45%	-161	291	6	3,1
Jul	31.07.2013	42.131	40	14	355	389	-10%	-34	297	6	2,1
Aug	31.08.2013	42.168	37	12	304	360	-18%	-56	298	1	0,3
Sep	30.09.2013	42.226	58	30	761	564	26%	197	307	9	3,4
Okt	31.10.2013	42.331	105	80	2.030	1.022	50%	1.008	314	7	3,4
Nov	30.11.2013	42.599	268	120	3.044	2.608	14%	436	321	7	6,4
Dez	31.12.2013	42.898	299	160	4.059	2.909	28%	1.150	333	12	5,4
<b>Jahresergebnis 1. Jan 2013 bis 31. Dezember 2013</b>					<b>25.370</b>	<b>20.532</b>	<b>19%</b>	<b>4.838</b>		<b>96</b>	<b>5,3 mtl.</b>
Jan	31.01.2014	43.199	301	170	4.313	2.929	32%	1.384	342	9	3,5
Feb	28.02.2014	43.470	271	150	3.806	2.637	31%	1.169	352	10	4,5
Mrz	31.03.2014	43.677	207	130	3.298	2.014	39%	1.284	360	8	3,5
Apr	30.04.2014	43.789	112	80	2.030	1.090	46%	940	367	7	3,5
Mai	31.05.2014	43.889	100	40	1.015	973	4%	42	376	9	3,7
Jun	30.06.2014	43.950	61	14	355	594	-67%	-239	385	9	3,6
Jul	31.07.2014			14	355						
<b>Jahresergebnis 1. März 2012 bis 28. Februar 2013</b>					<b>25.370</b>	<b>18.546</b>	<b>27%</b>	<b>6.824</b>		<b>89</b>	<b>5,0 mtl.</b>
<b>Jahresergebnis 1. Mai 2012 bis 30. April 2014</b>					<b>25.370</b>	<b>20.298</b>	<b>20%</b>	<b>5.072</b>		<b>93</b>	<b>5,1 mtl.</b>

Heizungsblut R1/R3

Ab Feb 2014 Heizungsblut R1

Heizwert= 9,730768

Wasser

VDI-Wert= 40 für alle drei Monate

Verteilung der Normaltherme-Werte nach VDI2067, es liegt nur das Jahresergebnis vor